

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemeliharaan secara berkala dapat menurunkan resiko adanya gangguan pada LBS dan *RECLOSER* dalam pendistribusian listrik.
2. Ketika LBS dan Recloser sudah menggunakan komunikasi SCADA, monitoring terhadap *keypoint* berjalan dengan mudah.
3. Jika kondisi AC off dalam LBS, baterai menjadi pengganti sumber energi pada LBS.
4. Baterai tidak dapat berdurasi jangka Panjang atau waktu yang lama.

B. SARAN

1. Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sebaiknya mematuhi ketentuan dan prosedur yang diterapkan.
2. Penggunaan APD sangat diperlukan pada saat melakukan praktik kerja lapangan.
3. Diharapkan mahasiswa mendapatkan pekerjaan yang lebih bervariasi.